

Российская Федерация
Министерство просвещения

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2
«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы
муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области
(ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы)

ул. Московская, д. 2 «Е», с. Кинель-Черкассы,
Кинель-Черкасский район, Самарская область, 446351
тел. (84660) 4-45-16, 4-49-66; факс (84660) 4-45-16

e-mail: so_school2_kch@samara.edu.ru

19.09.24

№

125/3

На № _____

Администрация ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы подтверждает выполнение предостережения Главного управления МЧС России по Самарской области об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы, Школа по адресу: Самарская область, Кинель – Черкасский район, село Кинель – Черкассы, ул. Московская дом 2 «Е» по следующим пунктам:

1.	При эксплуатации с 2009 года средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (средний срок службы пожарных извещателей, элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированных на объекте, изготовителем установлен 10 лет), правообладателем объекта защиты не обеспечена их замена в установленном порядке, а также не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, с внесением информации о работах, проводимых с ними в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54.	Выполнение- до 01.12.2024
2.	Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 17(1).	Выполнено
3.	Эвакуационные знаки, указывающие направление движения людей к эвакуационным выходам изготовлены на основе несветящихся материалов, расположены на стенах на высоте менее 2 м от пола помещений. Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84 ч. 1 п. 3; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства	Выполнено

	Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 23; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 п. 5.5, табл. 1 прим. 4; ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», введен в действие приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст. раздел 9.3.	
4.	Перед всеми эвакуационными выходами установлены турникеты, препятствующие свободной эвакуации людей, в связи с чем допущено заужение геометрических параметров эвакуационных путей, установленных требованиями пожарной безопасности. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 27 «А», п. 28.	Турникеты оснащены функцией принудительного открывания (вручную) при возникновении внештатных ситуаций
5.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащее состояние поворотных корзин для пожарных рукавов. Пожарные рукава не присоединены к пожарным клапанам пожарных кранов и пожарным стволам, частично отсутствуют соединительные головки. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 50.	Выполнение – до 01.12.2024
6.	Руководителем организации не обеспечено содержание в исправном состоянии наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения актового зала (2 этаж) при пожаре. Бетонная площадка перед дверью находится в разрушенном состоянии. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 50.	Выполнение – до 01.10.2024
7.	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения актового зала (2 этаж) при пожаре, с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 17.	Выполнение – до 01.12.2024
8.	В помещении актового зала (место подключения проектора)	Выполнено

	эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, поврежденные электророзетки, используется временная электропроводка, включая удлинители, проложенные по горючему основанию. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 35 «А, Б, Д, Ж, З».	
9.	На двери эвакуационного выхода из спортивного зала установлен замок, открываемый изнутри при помощи ключей. Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 26.	Выполнено
10	В месте перепада высоты кровли между галереей и трехэтажным учебным корпусом (ближе к ул. Московской) отсутствует пожарная лестница типа П1. Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 ч. 1.	Установка пожарной лестницы запланирована в 2025 году в рамках исполнения контракта на капитальный ремонт

Исполняющий обязанности директора
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы



[Handwritten signature]

Ю.В. Пупынина

Худов О.А